

Консервация

1. Отключить электропитание установки БИОКСИ.
2. Отключить от сети компрессор и извлечь его из установки.
3. Отключить от сети насос промывки и, при наличии, насос принудительного отведения очищенных стоков, извлечь из установки.

Демонтированное оборудование следует хранить в сухом виде в теплом помещении.

4. Откачать жидкость из камер установки до уровня -0,5 м. от поверхности земли, но не более того!

5. Опустить в уравнильный резервуар, аэротенк и стабилизатор пластиковые бутылки объемом 1,5-5 л, заполненные на одну треть песком.

Это необходимо для компенсации давления на стенки сооружения в случае обледенения жидкости в станции при сильных морозах.

6. Утеплить крышку установки утеплителем толщиной не менее 30 мм. Накрыть полиэтиленовой пленкой, которую необходимо закрепить грузом, что бы не унесло ветром.

Внимание!

Во время периода консервации в станцию БИОКСИ не должны поступать стоки, так как при этом возможно переполнение установки и затопление приборного отсека.